



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 10 NĂM 2025

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2025	4,71	4,60	4,63	4,61	4,69	4,64	4,65	4,62	4,74	4,77	4,73	4,69	4,68	4,65	4,64	4,61	4,63	4,68	4,51	2,94	2,95	2,95	2,95	2,95
02/10/2025	3,56	3,62	3,64	3,57	3,60	3,59	3,54	3,50	3,49	3,45	3,42	3,36	3,28	3,23	3,16	3,17	3,14	3,13	3,13	3,18	3,17	3,21	3,20	3,25
03/10/2025	3,27	3,29	3,27	3,25	3,24	3,22	3,21	3,19	3,18	3,16	3,12	3,08	3,07	3,06	3,06	3,03	3,04	3,03	3,03	3,22	3,53	3,58	3,56	3,54
04/10/2025	3,53	3,52	3,51	3,50	3,50	3,49	3,48	3,47	3,45	3,42	3,37	3,26	3,26	3,22	3,20	3,17	3,17	3,21	3,23	3,24	3,24	3,23	3,23	3,22
05/10/2025	3,23	3,23	3,22	3,23	3,22	3,21	3,21	3,20	3,19	3,18	3,14	3,11	3,10	3,09	3,08	3,07	3,06	3,05	3,04	3,06	3,07	3,08	3,08	3,09
06/10/2025	3,09	3,09	3,07	3,01	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,98	2,97	2,97	2,96	2,96	2,95	2,95	2,95	2,95	2,96	2,96	2,96	2,97
07/10/2025	2,97	2,97	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,99	2,99	2,99	2,99	2,98	2,97	2,76	3,26	3,10	3,09	3,12	3,27	3,12	3,11	3,11	3,11	3,11
08/10/2025	3,11	3,11	3,11	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,08	3,09	3,13	3,12	3,12	3,09	3,07	3,09	3,10	3,11	3,11	3,11	3,11
09/10/2025	3,11	3,10	3,10	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	11,14	2,78	2,75	2,74	2,74	2,73	2,72	2,71	2,71	2,71	2,72	2,72	2,73	2,73	2,73	2,73
10/10/2025	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,71	2,71	2,70	2,69	2,69	2,68	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69	2,70
11/10/2025	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,70	2,70	2,69	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,69	2,69
12/10/2025	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,67	2,67	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
13/10/2025	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,68	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,71	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
14/10/2025	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66	2,66	2,66
15/10/2025	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
16/10/2025	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,65	2,65	2,66	2,65	2,65
17/10/2025	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
18/10/2025	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,65	2,68	2,71	2,72	2,71	2,80	2,78	2,74	2,73	2,73	2,73
19/10/2025	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,71	2,70	2,69	2,72	2,81	2,79	2,77	2,76	2,77	2,76	2,75	2,74	2,73
20/10/2025	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,71	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68	2,69	2,69	2,70	2,70	2,71	2,71	2,71
21/10/2025	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,71	2,88	2,90	2,84	2,79	2,75	2,74	2,73	2,73	2,73	2,73
22/10/2025	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,72	2,72	2,71	2,70	2,70	2,69	2,68	2,69	2,70	2,70	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
23/10/2025	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,70	2,69	2,68	2,67	2,67	2,67	2,68	2,69	2,69	2,70	2,70	2,70
24/10/2025	2,70	2,70	2,71	2,72	2,71	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,68	2,67	2,67	2,67	2,67	2,68	2,67	2,68	2,68	2,68	2,68
25/10/2025	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
26/10/2025	2,67	2,67	2,67	2,67	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,67	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66	2,70	2,76	2,76	2,75	2,77
27/10/2025	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,74	2,72	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,71	2,71	2,72	2,72	2,72
28/10/2025	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,70	2,70	2,70	2,75	2,72	2,72	2,72	2,71
29/10/2025	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,70	2,70	2,69	2,69	2,70	2,70	2,73	2,74	2,72	2,72	2,72	2,72
30/10/2025	2,72	2,72	2,72	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,70	2,73	2,74	2,75	2,74	2,74	2,78	2,80	2,76	2,76	2,76
31/10/2025	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,72	2,71	2,71	2,70	2,70	2,70	2,71	2,71	2,71	2,72	2,72	2,72

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2025	26,62	25,99	26,10	25,25	24,99	25,03	25,11	25,21	25,29	25,42	25,35	25,46	25,49	25,51	25,44	25,12	24,86	24,72	24,73	24,73	24,79	23,10	23,17	23,44
02/10/2025	23,81	23,35	24,10	24,42	24,44	24,37	24,50	24,52	24,40	23,98	24,17	24,24	24,43	24,54	24,55	24,61	24,50	24,21	23,93	23,67	22,36	22,51	20,69	20,56
03/10/2025	20,70	20,90	21,09	21,19	21,34	21,47	21,56	21,64	21,80	22,04	22,26	22,31	22,41	22,45	22,49	22,55	22,56	22,49	22,57	23,07	24,51	25,48	25,43	25,43
04/10/2025	25,52	25,75	25,81	26,02	26,22	26,39	26,51	26,68	26,87	27,08	27,39	27,62	27,86	27,94	28,11	28,18	28,12	28,05	28,16	28,32	28,42	28,61	28,85	28,95
05/10/2025	29,07	29,26	29,72	30,10	30,25	30,43	30,71	30,83	30,81	30,97	31,15	31,24	30,54	28,75	28,73	28,71	28,73	28,75	28,66	26,45	25,54	25,54	25,60	25,59
06/10/2025	25,64	25,88	26,00	26,09	26,11	26,05	26,02	26,08	26,18	26,23	26,26	24,38	23,88	24,28	24,52	24,44	24,26	24,15	23,97	23,62	23,60	23,59	23,56	23,89
07/10/2025	23,95	24,11	24,10	24,15	24,22	24,30	24,52	24,50	24,50	24,49	24,61	24,74	24,60	22,03	24,14	24,20	23,84	23,83	23,84	23,87	23,79	23,96	24,07	24,04
08/10/2025	23,81	23,10	22,93	22,68	22,69	22,76	22,84	22,81	22,94	23,00	23,00	23,02	22,99	23,07	23,20	23,23	23,22	23,19	23,23	23,28	23,35	23,62	23,77	23,71
09/10/2025	23,79	22,96	19,93	19,98	20,01	20,08	19,97	19,92	19,57	19,58	19,78	19,90	19,90	20,00	20,01	19,45	18,96	18,56	18,02	17,74	17,72	17,74	17,88	17,70
10/10/2025	17,27	17,29	17,30	17,41	17,10	16,89	16,92	16,87	16,84	16,76	16,79	16,82	16,91	17,00	16,92	16,61	16,52	16,18	16,04	15,90	15,43	15,43	15,62	15,63
11/10/2025	15,44	15,47	15,47	15,44	15,49	15,56	15,55	15,25	15,16	15,15	15,22	15,23	15,27	15,22	15,16	15,26	15,34	15,25	14,93	14,87	14,96	15,01	15,02	15,03
12/10/2025	14,86	14,88	14,93	14,98	15,02	15,06	15,04	15,11	15,19	15,23	15,31	15,29	15,25	15,24	15,20	14,98	14,91	14,83	14,52	14,42	14,36	14,25	14,31	14,36
13/10/2025	14,38	14,29	14,27	14,32	14,25	14,26	14,28	14,34	14,35	14,32	14,26	14,29	14,27	14,35	14,35	14,32	14,26	14,12	14,39	14,33	14,33	14,31	14,39	14,33
14/10/2025	14,32	14,28	14,34	14,29	14,31	14,33	14,39	14,40	14,49	14,68	14,75	14,80	14,76	14,67	14,62	14,63	14,55	14,56	14,49	14,22	13,99	13,94	13,88	13,85
15/10/2025	13,84	13,86	13,85	13,88	13,92	13,89	13,89	13,90	13,89	13,87	13,90	14,00	14,08	14,13	14,10	14,11	14,04	13,93	13,61	13,44	13,22	13,23	13,22	13,31
16/10/2025	13,27	13,31	13,29	13,31	13,32	13,33	13,44	13,54	13,54	13,54	13,57	13,62	13,68	13,70	13,70	13,56	13,50	13,49	13,35	13,31	13,32	13,29	13,27	13,29
17/10/2025	13,31	13,85	14,10	14,08	14,03	14,00	14,02	14,15	14,07	14,12	14,21	14,30	14,38	14,38	14,35	14,25	14,21	14,05	13,88	13,83	13,61	13,59	13,62	13,51
18/10/2025	13,51	13,50	13,56	13,61	13,58	13,56	13,57	13,73	13,70	13,78	13,88	13,89	13,80	14,68	15,11	15,01	15,08	14,99	15,09	15,06	14,91	14,93	14,95	14,95
19/10/2025	15,00	14,99	15,09	15,10	15,18	15,30	15,33	15,37	15,40	15,42	15,40	15,51	15,48	15,57	15,74	15,65	15,65	15,61	15,39	15,55	15,51	15,58	15,58	15,59
20/10/2025	15,62	15,71	15,71	15,71	15,72	15,79	15,78	15,83	15,91	15,93	15,99	15,98	16,06	16,05	16,06	16,09	15,94	15,81	15,64	15,46	15,48	15,43	15,49	15,49
21/10/2025	15,56	15,60	15,64	15,69	15,72	15,84	16,00	16,01	15,95	16,03	16,06	16,09	16,12	16,21	16,14	16,15	16,40	16,31	16,67	16,47	16,32	16,27	16,36	16,33
22/10/2025	16,41	16,44	16,52	16,49	16,55	16,66	16,71	16,73	16,72	16,73	16,78	16,79	16,79	16,77	16,72	16,68	16,50	16,39	16,38	16,44	16,45	16,43	16,52	16,51
23/10/2025	16,56	16,56	16,63	16,62	16,77	16,79	16,82	16,77	16,82	16,90	17,05	17,02	17,10	17,14	17,14	17,16	17,05	16,88	16,73	16,56	16,57	16,27	16,12	16,17
24/10/2025	16,26	16,32	16,38	15,92	15,32	15,29	15,37	15,41	15,46	15,52	15,44	15,48	15,46	15,47	15,60	15,64	15,56	15,46	15,28	15,19	15,17	15,18	15,09	15,04
25/10/2025	15,14	15,21	15,21	15,30	15,34	15,34	15,23	15,32	15,30	15,16	15,21	15,27	15,38	15,45	15,43	15,35	15,31	15,23	15,13	15,05	15,03	14,96	14,96	14,90
26/10/2025	14,82	14,76	14,79	14,64	14,67	14,78	14,79	14,80	15,02	15,12	15,12	15,04	14,88	14,91	14,82	14,70	14,70	14,55	14,32	14,31	15,65	14,73	14,77	14,86
27/10/2025	14,88	14,92	15,01	15,05	15,19	15,32	15,39	15,46	15,58	15,66	15,71	15,65	15,73	15,75	15,76	15,73	15,79	15,64	15,48	15,29	15,26	15,35	15,22	15,20
28/10/2025	15,27	15,29	15,48	15,51	15,51	15,49	15,47	15,52	15,56	15,56	15,57	15,61	15,66	15,76	15,78	15,76	15,74	15,58	15,61	15,70	15,88	15,89	15,89	15,94
29/10/2025	15,95	16,01	16,07	16,11	16,07	16,15	16,26	16,26	16,22	16,16	16,18	16,34	16,34	16,39	16,33	16,24	16,21	16,24	16,32	16,32	16,42	16,41	16,41	16,57
30/10/2025	16,54	16,54	16,39	16,29	16,27	16,26	16,21	16,25	16,30	16,29	16,35	16,18	16,15	16,53	16,57	16,45	16,34	16,19	16,32	16,34	16,60	16,60	16,72	16,58
31/10/2025	16,73	16,62	16,57	16,50	16,54	16,45	16,53	16,61	16,66	16,83	16,95	16,89	15,55	15,06	15,07	15,12	14,99	15,00	14,89	14,86	14,86	14,98	15,07	14,97

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2025	8,34	8,34	8,35	8,36	8,36	8,36	8,36	8,37	8,37	8,34	8,35	8,33	8,32	8,32	8,30	8,31	8,37	8,39	8,38	8,38	8,38	8,38	8,39	8,39
02/10/2025	8,38	8,32	8,28	8,22	8,24	8,26	8,26	8,27	8,25	8,27	8,27	8,23	8,23	8,21	8,19	8,19	8,20	8,20	8,26	8,32	8,31	8,30	8,30	8,30
03/10/2025	8,30	8,30	8,30	8,30	8,31	8,31	8,32	8,31	8,31	8,28	8,27	8,26	8,28	8,29	8,30	8,27	8,27	8,34	8,33	8,34	8,32	8,27	8,25	8,25
04/10/2025	8,25	8,25	8,25	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,24	8,22	8,21	8,22	8,24	8,22	8,19	8,20	8,23	8,31	8,30	8,28	8,29	8,30	8,30	8,31
05/10/2025	8,31	8,31	8,31	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,29	8,29	8,28	8,27	8,30	8,26	8,22	8,24	8,24	8,26	8,27	8,34	8,34	8,33	8,33	8,34
06/10/2025	8,34	8,35	8,35	8,36	8,37	8,37	8,38	8,38	8,38	8,34	8,34	8,32	8,32	8,32	8,28	8,29	8,29	8,28	8,32	8,39	8,39	8,38	8,39	8,39
07/10/2025	8,40	8,41	8,41	8,41	8,42	8,43	8,43	8,43	8,42	8,38	8,39	8,38	8,37	7,69	8,41	8,37	8,36	8,39	8,41	8,42	8,43	8,43	8,44	8,44
08/10/2025	8,44	8,44	8,44	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,42	8,40	8,40	8,38	8,40	8,37	8,34	8,33	8,34	8,38	8,45	8,46	8,46	8,46	8,47	8,47
09/10/2025	8,46	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,45	8,45	8,44	8,41	8,39	8,36	8,37	8,40	8,39	8,42	8,49	8,48	8,48	8,48	8,49	8,49
10/10/2025	8,49	8,50	8,50	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,49	8,48	8,47	8,45	8,45	8,45	8,45	8,44	8,44	8,44	8,43	8,49	8,52	8,51	8,51	8,51
11/10/2025	8,51	8,51	8,52	8,52	8,52	8,52	8,53	8,53	8,53	8,53	8,51	8,50	8,48	8,48	8,46	8,46	8,45	8,44	8,50	8,54	8,55	8,54	8,54	8,54
12/10/2025	8,54	8,54	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,53	8,50	8,47	8,47	8,48	8,47	8,46	8,47	8,54	8,56	8,55	8,55	8,55	8,55	8,56	8,56
13/10/2025	8,55	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,55	8,55	8,52	8,51	8,49	8,48	8,48	8,48	8,47	8,47	8,46	8,48	8,53	8,56	8,56	8,55	8,55	8,55
14/10/2025	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,57	8,57	8,57	8,56	8,55	8,54	8,53	8,52	8,55	8,56	8,54	8,53	8,53	8,53	8,58	8,58	8,56	8,56	8,56
15/10/2025	8,56	8,56	8,56	8,57	8,57	8,57	8,56	8,57	8,55	8,55	8,54	8,53	8,52	8,52	8,51	8,51	8,50	8,49	8,52	8,57	8,57	8,55	8,55	8,56
16/10/2025	8,55	8,56	8,56	8,57	8,57	8,57	8,57	8,58	8,58	8,57	8,56	8,55	8,54	8,53	8,53	8,55	8,55	8,55	8,57	8,59	8,58	8,58	8,58	8,58
17/10/2025	8,57	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,60	8,60	8,60	8,58	8,56	8,56	8,54	8,53	8,53	8,53	8,52	8,53	8,57	8,61	8,60	8,59	8,59	8,59
18/10/2025	8,59	8,59	8,59	8,60	8,60	8,61	8,61	8,61	8,61	8,59	8,57	8,56	8,56	8,54	8,52	8,49	8,50	8,51	8,55	8,56	8,57	8,58	8,59	8,59
19/10/2025	8,60	8,60	8,60	8,60	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,58	8,56	8,55	8,55	8,55	8,53	8,51	8,50	8,51	8,53	8,58	8,60	8,59	8,60	8,60
20/10/2025	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,62	8,62	8,61	8,57	8,56	8,56	8,55	8,54	8,53	8,52	8,53	8,55	8,56	8,61	8,62	8,62	8,61	8,62
21/10/2025	8,62	8,62	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,62	8,62	8,60	8,60	8,58	8,57	8,55	8,54	8,52	8,51	8,51	8,57	8,57	8,57	8,59	8,59	8,58
22/10/2025	8,60	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,61	8,60	8,58	8,57	8,57	8,56	8,57	8,55	8,55	8,59	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,62	8,62
23/10/2025	8,62	8,62	8,62	8,63	8,64	8,63	8,63	8,63	8,61	8,59	8,57	8,56	8,55	8,55	8,55	8,54	8,54	8,55	8,58	8,62	8,62	8,62	8,61	8,61
24/10/2025	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,64	8,63	8,62	8,60	8,59	8,58	8,58	8,57	8,57	8,57	8,57	8,59	8,63	8,65	8,64	8,64	8,64
25/10/2025	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,66	8,65	8,64	8,62	8,60	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,62	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
26/10/2025	8,65	8,66	8,66	8,66	8,67	8,67	8,67	8,66	8,66	8,66	8,64	8,63	8,61	8,61	8,61	8,60	8,60	8,60	8,62	8,64	8,66	8,66	8,65	8,65
27/10/2025	8,65	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,65	8,62	8,61	8,61	8,61	8,61	8,60	8,59	8,58	8,59	8,60	8,65	8,65	8,64	8,64	8,63
28/10/2025	8,64	8,64	8,65	8,66	8,65	8,66	8,66	8,66	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,66	8,65	8,64	8,62	8,62	8,63	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
29/10/2025	8,67	8,67	8,67	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,66	8,65	8,64	8,65	8,62	8,62	8,62	8,62	8,64	8,64	8,65	8,66	8,67	8,68	8,68	8,68
30/10/2025	8,68	8,68	8,68	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,65	8,65	8,64	8,63	8,63	8,62	8,62	8,61	8,61	8,60	8,61	8,63	8,64	8,64	8,63	8,63
31/10/2025	8,63	8,64	8,65	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,63	8,62	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,63	8,66	8,67	8,67	8,67	8,66

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2025	29,93	29,75	29,58	29,39	29,21	29,04	28,86	28,66	28,54	28,53	28,75	29,10	29,55	30,05	30,55	30,80	30,61	30,27	30,09	29,94	29,81	29,66	29,52	29,34
02/10/2025	29,07	28,76	28,50	28,30	28,15	28,01	27,88	27,79	27,72	27,82	28,14	28,61	29,13	29,67	30,18	30,66	31,11	31,39	31,44	31,19	30,93	30,73	30,57	30,39
03/10/2025	30,20	30,04	29,90	29,73	29,60	29,44	29,31	29,19	29,10	29,12	29,28	29,57	29,89	30,05	30,11	30,43	30,52	30,29	30,14	30,00	29,75	29,50	29,32	29,17
04/10/2025	29,05	28,93	28,80	28,66	28,53	28,41	28,29	28,16	28,05	28,11	28,35	28,75	29,21	29,69	30,19	30,59	30,64	30,35	30,06	29,88	29,71	29,53	29,39	29,25
05/10/2025	29,14	29,01	28,88	28,75	28,63	28,51	28,41	28,30	28,27	28,35	28,63	29,02	29,49	29,98	30,45	30,88	31,25	31,64	31,86	31,67	31,38	31,16	30,98	30,79
06/10/2025	30,61	30,41	30,19	29,96	29,76	29,56	29,36	29,18	29,07	29,00	29,14	29,44	29,89	30,46	31,02	31,64	32,18	32,60	32,74	32,46	32,18	31,96	31,72	31,47
07/10/2025	31,19	30,94	30,71	30,47	30,26	30,04	29,84	29,67	29,55	29,48	29,61	29,91	30,35	27,98	30,25	30,16	30,18	30,21	30,15	30,04	29,90	29,73	29,59	29,44
08/10/2025	29,32	29,20	29,07	28,94	28,77	28,64	28,52	28,41	28,38	28,42	28,65	29,02	29,36	29,66	29,85	30,06	30,30	30,30	30,07	29,85	29,62	29,45	29,29	29,14
09/10/2025	29,01	28,87	28,74	28,62	28,49	28,37	28,27	28,17	28,09	28,10	28,29	28,64	29,02	29,37	29,75	30,07	30,30	30,29	29,91	29,59	29,38	29,19	29,01	28,82
10/10/2025	28,61	28,43	28,22	28,04	27,87	27,70	27,56	27,41	27,30	27,36	27,56	27,93	28,43	28,93	29,43	29,86	30,25	30,52	30,56	30,43	30,19	29,99	29,81	29,66
11/10/2025	29,54	29,42	29,29	29,16	29,04	28,91	28,77	28,67	28,54	28,41	28,38	28,43	28,54	28,76	29,08	29,45	29,79	29,96	29,89	29,67	29,48	29,34	29,22	29,08
12/10/2025	28,96	28,84	28,69	28,57	28,47	28,35	28,24	28,13	28,08	28,25	28,55	28,97	29,44	29,93	30,29	30,36	30,16	29,88	29,69	29,54	29,41	29,26	29,14	29,03
13/10/2025	28,89	28,76	28,64	28,51	28,40	28,30	28,20	28,09	28,05	28,15	28,41	28,79	29,18	29,52	29,82	30,07	30,23	30,21	30,07	29,90	29,74	29,62	29,52	29,43
14/10/2025	29,34	29,25	29,15	29,06	28,96	28,88	28,77	28,66	28,59	28,69	28,91	29,21	29,43	29,36	29,32	29,55	29,78	30,01	30,16	30,02	29,88	29,74	29,63	29,54
15/10/2025	29,45	29,35	29,27	29,18	29,10	29,00	28,91	28,82	28,75	28,81	28,99	29,27	29,66	30,13	30,68	31,25	31,77	32,09	32,05	31,72	31,45	31,24	31,09	30,92
16/10/2025	30,77	30,61	30,40	30,17	29,98	29,78	29,60	29,42	29,27	29,19	29,26	29,47	29,83	30,30	30,72	30,88	31,00	31,06	30,96	30,76	30,61	30,51	30,39	30,26
17/10/2025	30,12	29,98	29,84	29,72	29,61	29,50	29,37	29,26	29,19	29,19	29,34	29,63	30,06	30,56	31,04	31,48	31,93	31,96	31,69	31,43	31,23	31,10	30,98	30,86
18/10/2025	30,73	30,61	30,47	30,32	30,13	29,96	29,80	29,63	29,50	29,48	29,59	29,90	30,25	30,52	30,80	31,11	31,27	31,22	31,02	30,86	30,72	30,54	30,35	30,13
19/10/2025	29,95	29,80	29,64	29,52	29,39	29,27	29,14	28,98	28,85	28,81	28,87	29,14	29,56	30,05	30,57	31,04	31,37	31,55	31,53	31,26	31,03	30,84	30,70	30,54
20/10/2025	30,39	30,22	30,03	29,89	29,72	29,58	29,43	29,30	29,19	29,19	29,34	29,65	30,08	30,58	31,11	31,59	31,92	32,18	32,17	31,88	31,59	31,36	31,13	30,92
21/10/2025	30,73	30,53	30,32	30,11	29,95	29,80	29,63	29,47	29,35	29,30	29,41	29,66	30,05	30,46	30,74	30,93	30,97	31,03	30,81	30,61	30,48	30,37	30,23	30,11
22/10/2025	29,94	29,74	29,55	29,37	29,21	29,05	28,91	28,77	28,70	28,71	28,88	29,18	29,60	29,99	30,33	30,64	30,52	30,23	30,04	29,90	29,75	29,63	29,52	29,40
23/10/2025	29,29	29,20	29,12	29,00	28,89	28,76	28,65	28,53	28,49	28,49	28,65	28,91	29,21	29,56	29,98	30,42	30,81	30,96	30,87	30,64	30,45	30,31	30,19	30,08
24/10/2025	29,98	29,86	29,74	29,64	29,53	29,41	29,28	29,15	29,05	29,00	29,09	29,29	29,60	30,02	30,47	30,83	31,10	31,26	31,23	31,03	30,84	30,70	30,57	30,42
25/10/2025	30,29	30,12	29,96	29,80	29,62	29,46	29,31	29,15	29,02	28,92	28,91	29,02	29,26	29,59	29,89	30,16	30,37	30,46	30,39	30,21	30,09	29,95	29,82	29,67
26/10/2025	29,52	29,37	29,21	29,02	28,82	28,64	28,49	28,33	28,20	28,09	28,06	28,20	28,41	28,67	28,88	29,09	29,39	29,64	29,67	29,55	29,39	29,25	29,14	29,02
27/10/2025	28,93	28,85	28,75	28,66	28,54	28,44	28,33	28,22	28,16	28,17	28,35	28,65	28,99	29,38	29,87	30,39	30,84	31,15	31,20	30,92	30,69	30,51	30,38	30,26
28/10/2025	30,14	30,00	29,86	29,73	29,60	29,45	29,32	29,16	29,07	28,98	28,91	28,91	28,82	28,86	28,91	29,04	29,18	29,32	29,34	29,24	29,15	29,07	28,97	28,88
29/10/2025	28,75	28,63	28,51	28,39	28,27	28,17	28,07	28,00	27,94	27,94	28,04	28,20	28,41	28,58	28,73	28,81	28,75	28,70	28,70	28,62	28,51	28,42	28,35	28,27
30/10/2025	28,19	28,14	28,05	28,00	27,94	27,83	27,81	27,72	27,72	27,72	27,80	27,88	28,06	28,32	28,62	28,93	29,18	29,29	29,29	29,21	29,11	29,00	28,93	28,91
31/10/2025	28,85	28,81	28,73	28,70	28,59	28,53	28,45	28,38	28,38	28,44	28,69	29,06	29,49	29,74	29,77	29,86	30,00	30,06	30,02	29,90	29,74	29,61	29,51	29,40

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2025	6,04	19,44	19,63	17,15	9,17	34,26	29,39	13,95	3,76	13,28	19,27	22,10	3,66	14,64	7,21	40,62	39,50	15,25	15,92	9,11	0,00	35,18	7,59	7,59
02/10/2025	22,59	7,41	22,80	14,81	2,13	15,18	19,09	19,13	14,62	7,20	0,00	11,29	18,80	16,27	28,28	11,11	7,31	7,72	18,60	7,18	14,58	7,15	0,00	7,44
03/10/2025	3,80	3,80	0,00	7,56	35,89	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	28,02	4,26	13,13	7,74	7,80	20,38	3,93	3,93	7,75	7,87	0,00	7,64	7,45	3,75
04/10/2025	3,75	7,54	15,08	0,00	0,00	24,70	32,23	11,60	19,56	3,84	3,87	7,52	7,40	3,65	10,98	7,32	7,46	14,75	0,00	7,43	3,99	7,33	7,43	0,00
05/10/2025	4,19	3,77	3,75	7,63	0,00	4,35	19,77	3,70	7,52	3,74	0,00	22,75	10,97	7,73	15,30	38,58	34,76	11,63	19,71	23,79	3,86	19,60	3,95	11,72
06/10/2025	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	17,12	21,25	16,12	16,01	8,59	21,02	23,68	11,45	27,52	23,33	0,00	7,69	0,00	27,74	0,00	4,10	0,00
07/10/2025	0,00	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	23,62	19,76	8,11	19,49	38,45	35,38	23,68	11,57	0,00	0,00	8,66	48,57	15,32	11,32	15,08
08/10/2025	3,73	7,56	0,00	8,63	12,13	24,15	3,72	18,78	3,70	0,00	11,44	12,89	8,16	6,03	7,41	7,58	18,55	22,55	15,19	0,00	22,93	11,34	15,04	12,01
09/10/2025	4,02	3,67	17,92	5,78	29,49	31,00	4,44	22,44	7,95	0,00	4,02	23,51	0,00	21,25	49,11	35,96	12,44	44,11	41,95	48,70	23,60	19,73	20,17	32,31
10/10/2025	24,07	15,96	25,92	19,72	10,10	27,71	48,99	15,85	37,67	16,12	0,00	36,87	11,93	32,81	16,63	36,85	16,17	8,07	4,05	4,00	0,00	12,07	7,96	4,05
11/10/2025	20,56	7,91	11,95	0,00	0,00	0,00	20,35	8,06	28,26	0,00	24,18	16,08	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	7,97	8,05	8,02	11,89	0,00	0,00	0,00
12/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	28,66	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	12,94	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	16,23	0,00	7,89	0,00	7,93	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
14/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	3,99	8,11	7,75	0,00	28,79	3,53	7,75	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	12,40	0,00	0,00	8,52	16,49	8,37	4,12	0,00	0,00	8,54
16/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	11,89	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00
17/10/2025	8,26	0,00	12,40	0,00	12,55	8,26	0,00	8,50	8,19	20,64	24,98	21,16	41,64	16,48	32,44	20,61	20,52	8,07	16,29	11,92	11,93	3,89	0,00	15,81
18/10/2025	3,93	0,00	0,00	31,21	0,00	5,32	1,40	8,18	8,00	11,99	3,93	7,83	11,93	3,92	7,94	11,49	7,77	11,54	3,90	19,06	19,81	7,27	20,55	9,77
19/10/2025	0,00	7,13	18,42	36,50	1,79	0,00	7,53	4,06	4,22	8,41	8,23	16,68	33,36	8,20	20,74	17,07	4,20	25,17	4,10	0,00	0,00	33,74	8,38	12,74
20/10/2025	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	23,79	12,24	11,95	0,00	4,16	16,44	12,32	12,44	4,26	33,28	4,37	16,82	12,81	1,93	17,70	37,36	12,75	25,87
21/10/2025	20,46	12,21	24,73	5,63	31,49	16,42	20,20	3,03	12,02	42,52	0,00	33,45	0,00	4,10	20,27	12,27	8,16	8,05	7,92	0,00	7,87	0,00	8,10	8,04
22/10/2025	12,05	8,03	46,81	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	14,42	0,00	0,00	25,10	41,28	47,16	34,35	37,03	16,36	35,66	3,86	11,69
23/10/2025	7,85	15,53	15,28	0,00	0,00	11,78	3,85	7,79	0,00	7,82	7,59	10,90	0,00	0,00	7,44	3,75	7,54	11,49	0,00	7,50	0,00	15,30	7,54	3,72
24/10/2025	0,00	0,00	22,86	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	27,67	7,96	0,00	7,94	0,00	0,00	7,75	0,00
25/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	38,93	11,12	0,00	7,64	11,20	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	7,85
26/10/2025	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	49,60	19,79	0,00	0,00	32,66	19,35	0,00	0,00	0,00	2,79	28,19	32,37	19,92	15,99	3,86	0,00
27/10/2025	7,91	0,00	0,00	11,74	12,26	31,96	7,84	0,00	32,31	8,01	0,00	20,21	0,00	24,26	7,80	0,00	16,06	4,07	16,07	12,42	20,21	16,20	15,84	4,00
28/10/2025	15,63	23,80	23,32	0,00	0,00	0,00	45,86	48,45	40,16	8,06	0,00	0,00	3,59	3,55	12,40	19,97	15,96	12,01	7,96	20,14	8,05	12,15	28,45	16,37
29/10/2025	28,05	19,57	16,08	4,14	0,00	0,00	4,52	42,62	8,17	12,61	4,68	16,63	9,05	0,84	12,40	8,32	12,39	21,07	8,54	21,12	16,70	12,32	4,15	8,64
30/10/2025	24,87	12,37	29,39	0,00	47,19	16,85	0,00	4,21	24,55	0,00	16,39	7,99	12,11	12,03	12,02	15,90	4,07	8,33	4,09	12,32	4,16	8,18	16,71	1,41
31/10/2025	20,93	4,20	2,90	21,72	32,15	34,29	45,48	16,57	24,50	12,17	0,00	24,07	15,92	0,00	4,09	13,12	21,53	49,49	3,94	23,74	20,22	12,36	32,03	23,98

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2025	1,31	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	1,29	1,28	1,27	1,27	1,25	1,28	1,30	1,31	1,33	1,34	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,33
02/10/2025	1,29	1,31	1,28	1,27	1,26	1,21	1,15	1,13	1,15	1,14	1,12	1,15	1,16	1,17	1,18	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,24	1,24	1,25	1,25
03/10/2025	1,25	1,24	1,24	1,23	1,23	1,22	1,22	1,21	1,22	1,21	1,20	1,23	1,24	1,25	1,25	1,27	1,28	1,28	1,27	1,23	1,20	1,23	1,15	1,12
04/10/2025	1,11	1,10	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12	1,11	1,12	1,10	1,09	1,12	1,13	1,14	1,15	1,17	1,18	1,18	1,17	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18
05/10/2025	1,18	1,18	1,17	1,18	1,16	1,16	1,16	1,17	1,16	1,15	1,17	1,18	1,19	1,21	1,22	1,23	1,25	1,26	1,28	1,28	1,29	1,29	1,30	1,30
06/10/2025	1,30	1,29	1,29	1,28	1,28	1,27	1,27	1,27	1,25	1,24	1,25	1,27	1,29	1,30	1,32	1,34	1,36	1,38	1,40	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41
07/10/2025	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,37	1,36	1,35	1,34	1,34	1,36	1,38	1,27	1,25	1,33	1,30	1,35	1,36	1,36	1,35	1,36	1,36	1,36
08/10/2025	1,35	1,34	1,34	1,34	1,33	1,32	1,32	1,32	1,31	1,29	1,31	1,34	1,34	1,35	1,36	1,36	1,37	1,39	1,38	1,38	1,38	1,37	1,37	1,37
09/10/2025	1,38	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,36	1,35	1,34	1,33	1,32	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,40	1,42	1,41	1,42	1,44	1,42	1,41	1,40
10/10/2025	1,39	1,38	1,40	1,38	1,38	1,37	1,36	1,36	1,35	1,34	1,34	1,35	1,37	1,38	1,40	1,41	1,43	1,44	1,46	1,46	1,47	1,47	1,48	1,49
11/10/2025	1,49	1,48	1,47	1,46	1,46	1,45	1,45	1,44	1,45	1,44	1,44	1,41	1,43	1,44	1,46	1,46	1,48	1,49	1,49	1,50	1,49	1,51	1,50	1,51
12/10/2025	1,49	1,48	1,48	1,48	1,48	1,47	1,47	1,46	1,45	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,53	1,54	1,55	1,54	1,54	1,53	1,56
13/10/2025	1,52	1,53	1,53	1,51	1,51	1,50	1,50	1,50	1,48	1,47	1,49	1,51	1,51	1,53	1,54	1,55	1,57	1,57	1,58	1,59	1,57	1,59	1,59	1,58
14/10/2025	1,61	1,58	1,58	1,57	1,58	1,57	1,57	1,57	1,55	1,54	1,52	1,56	1,58	1,60	1,57	1,58	1,61	1,61	1,62	1,63	1,64	1,64	1,65	1,65
15/10/2025	1,63	1,63	1,61	1,60	1,62	1,61	1,59	1,59	1,59	1,57	1,58	1,60	1,62	1,63	1,65	1,67	1,70	1,72	1,74	1,75	1,75	1,75	1,77	1,76
16/10/2025	1,75	1,74	1,73	1,72	1,71	1,70	1,70	1,69	1,67	1,65	1,65	1,63	1,67	1,70	1,71	1,72	1,74	1,74	1,75	1,76	1,76	1,77	1,76	1,77
17/10/2025	1,76	1,75	1,75	1,73	1,72	1,72	1,72	1,72	1,71	1,69	1,67	1,69	1,72	1,73	1,76	1,78	1,81	1,82	1,84	1,83	1,84	1,84	1,84	1,85
18/10/2025	1,84	1,83	1,81	1,80	1,79	1,78	1,78	1,77	1,76	1,75	1,73	1,74	1,78	1,79	1,80	1,81	1,83	1,83	1,85	1,84	1,80	1,77	1,75	1,75
19/10/2025	1,74	1,73	1,72	1,70	1,69	1,68	1,68	1,68	1,67	1,65	1,65	1,65	1,68	1,70	1,72	1,75	1,77	1,78	1,80	1,82	1,81	1,80	1,79	1,78
20/10/2025	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,73	1,72	1,72	1,71	1,70	1,67	1,70	1,72	1,75	1,77	1,79	1,81	1,84	1,85	1,86	1,87	1,87	1,86	1,85
21/10/2025	1,83	1,82	1,81	1,80	1,79	1,78	1,77	1,76	1,76	1,75	1,74	1,73	1,74	1,78	1,80	1,81	1,83	1,84	1,84	1,85	1,81	1,76	1,77	1,76
22/10/2025	1,74	1,74	1,73	1,72	1,71	1,70	1,69	1,68	1,66	1,66	1,65	1,65	1,69	1,71	1,73	1,75	1,76	1,76	1,75	1,75	1,76	1,76	1,75	1,74
23/10/2025	1,74	1,73	1,73	1,72	1,71	1,70	1,70	1,69	1,68	1,68	1,66	1,67	1,70	1,72	1,73	1,75	1,77	1,78	1,81	1,82	1,81	1,81	1,82	1,81
24/10/2025	1,80	1,79	1,79	1,78	1,77	1,77	1,77	1,77	1,75	1,74	1,73	1,73	1,76	1,77	1,80	1,81	1,83	1,84	1,85	1,88	1,87	1,87	1,89	1,87
25/10/2025	1,86	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81	1,79	1,80	1,78	1,78	1,76	1,75	1,74	1,79	1,80	1,81	1,83	1,84	1,86	1,87	1,85	1,85	1,85	1,84
26/10/2025	1,84	1,82	1,81	1,80	1,79	1,79	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,71	1,73	1,73	1,76	1,77	1,79	1,80	1,81	1,83	1,82	1,81	1,81	1,80
27/10/2025	1,79	1,79	1,78	1,76	1,75	1,75	1,75	1,74	1,74	1,73	1,70	1,72	1,75	1,77	1,79	1,81	1,84	1,86	1,89	1,91	1,89	1,90	1,91	1,90
28/10/2025	1,89	1,88	1,88	1,86	1,87	1,85	1,84	1,84	1,83	1,82	1,82	1,81	1,80	1,80	1,79	1,77	1,80	1,83	1,84	1,84	1,83	1,84	1,83	1,82
29/10/2025	1,82	1,81	1,80	1,79	1,79	1,78	1,78	1,76	1,76	1,75	1,74	1,74	1,75	1,77	1,79	1,79	1,80	1,79	1,79	1,79	1,80	1,80	1,79	1,80
30/10/2025	1,79	1,78	1,78	1,78	1,77	1,76	1,76	1,77	1,76	1,75	1,75	1,73	1,73	1,76	1,78	1,79	1,80	1,81	1,82	1,82	1,82	1,83	1,82	1,81
31/10/2025	1,82	1,81	1,80	1,80	1,80	1,79	1,79	1,80	1,79	1,77	1,75	1,79	1,82	1,84	1,84	1,84	1,87	1,87	1,87	1,88	1,88	1,90	1,90	1,88

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2025	3,22	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	35,40
02/10/2025	86,73	92,25	29,64	0,35	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	14,54	86,01	90,21
03/10/2025	57,35	2,15	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	0,35	0,33	0,32	0,32	67,99	86,92	87,35	29,31	0,37
04/10/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	30,91	88,64	86,71
05/10/2025	45,61	0,88	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
06/10/2025	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	19,47	78,92	84,47	48,27	0,40	0,36	0,35	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
07/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	77,47	84,00	80,78	35,92	0,71	0,33	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32
08/10/2025	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	49,92	80,37	86,77	16,21	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
09/10/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	15,28	85,81	83,16	61,26	3,65	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	2,65	6,14	0,41	0,31	0,31	0,30	0,31
10/10/2025	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,30	0,31	69,92	85,27	79,96	13,71	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	28,18	85,98	90,24
11/10/2025	80,09	33,74	0,47	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	3,52	76,57	86,16	91,06	16,56	0,32	0,31
12/10/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,33	0,33	0,34	0,36	0,35	15,68	82,36	89,25	58,49	2,58	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32
13/10/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
14/10/2025	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,33	0,31	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
15/10/2025	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
16/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
17/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	49,53	79,97	79,09	21,73	0,37	0,33	0,33
18/10/2025	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	26,30	80,56	82,50	78,73	4,95	0,35	0,34	0,33	0,33	0,74	1,05	0,41	0,31
19/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	2,72	72,34	80,03	66,75	11,26	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
20/10/2025	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	24,64	63,73	81,71	42,40	0,37	0,35	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33
21/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	66,89	84,14	71,99	13,76	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
22/10/2025	0,31	0,42	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	53,60	85,95	91,03	49,37	0,40	0,35	0,35	5,82	1,24	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32
23/10/2025	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	47,51	90,12	85,55	41,18	0,59	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
24/10/2025	0,32	0,32	49,88	85,74	89,50	70,94	2,03	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
25/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32
26/10/2025	0,31	1,53	1,72	1,74	1,91	1,82	1,61	1,38	1,21	0,96	0,65	0,39	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	50,99	87,42	77,97	18,98	0,48	0,34	0,32
27/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	17,44	80,35	88,97	61,83	0,96	0,32	0,32
28/10/2025	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,32	50,51	87,42	81,33	35,84	2,21	0,32	0,31	0,32	0,31
29/10/2025	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	38,87	84,92	86,82	76,71	3,22	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
30/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	4,59	80,88	90,08	82,30	30,92	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33
31/10/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	31,66	85,16	90,11	68,89	1,42	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,32