



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@biasaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 02 NĂM 2025

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2025	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07	3,07	3,07	3,07	3,06	3,03	3,02	3,03	3,04	3,04	3,03	3,01	3,00	3,00	2,99	2,99
02/02/2025	2,98	2,97	2,96	2,96	2,95	2,95	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97	2,96	2,94	2,94	2,95	2,95	2,94	2,93	2,93	2,93	2,94	2,94	2,94	2,94
03/02/2025	2,94	2,93	2,92	2,91	2,91	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89	2,90	2,90	2,89	2,88	2,88	2,89	2,90	2,90	2,90	2,90
04/02/2025	2,89	2,89	2,88	2,88	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,86	2,87	2,86	2,85	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85	2,86	2,86
05/02/2025	2,86	2,86	2,86	2,85	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,84	2,83	2,83	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84
06/02/2025	2,83	2,83	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,82	2,83	2,83	2,83	2,82	2,80	2,80	2,81	2,82	2,82	5,92	7,57	6,88	6,40	5,95	5,60	5,30
07/02/2025	5,02	4,81	4,66	4,63	4,49	4,39	4,33	4,28	4,27	4,25	4,17	4,07	4,11	3,92	3,95	3,95	3,88	3,83	3,77	3,76	3,67	3,76	3,79	3,75
08/02/2025	3,72	3,68	3,64	3,60	3,56	3,53	3,50	3,48	3,48	3,63	3,63	3,57	3,56	3,70	3,82	3,69	3,63	3,62	3,55	3,53	3,47	3,48	3,46	3,44
09/02/2025	3,41	3,38	3,35	3,33	3,30	3,28	3,26	3,26	3,27	3,27	3,26	3,21	3,13	3,06	3,02	3,00	3,02	3,04	3,02	3,04	3,08	3,08	3,08	3,07
10/02/2025	3,06	3,04	3,04	3,03	3,02	3,01	3,00	3,00	3,00	3,00	2,98	2,97	2,95	2,94	2,94	2,93	2,92	2,92	2,92	2,93	2,94	2,95	2,95	2,94
11/02/2025	2,94	2,93	2,93	2,92	2,91	2,90	2,89	2,89	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86	2,87	2,87	2,87
12/02/2025	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83
13/02/2025	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79	2,80
14/02/2025	2,77	2,77	2,77	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,77	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,80	2,80
15/02/2025	2,77	2,78	2,77	2,79	2,77	2,79	2,78	2,77	2,77	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76
16/02/2025	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,74	2,74	2,74	2,74
17/02/2025	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,73	2,72	2,72	2,73	2,71	2,72	2,72	2,72	2,72	2,73
18/02/2025	2,73	2,73	2,73	2,74	2,74	2,74	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,72	2,71	2,71	2,70	2,70	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
19/02/2025	2,71	2,71	2,72	2,72	2,72	2,73	2,73	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,71	2,71	2,71	2,74	2,71	2,71	2,71	2,72	2,72
20/02/2025	2,72	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,71	2,71	2,71	2,72	2,72	2,72	2,72	2,71	2,71	2,71	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
21/02/2025	2,72	2,72	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,74	2,75	2,75	2,73	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,73	2,74	2,74	2,74
22/02/2025	2,74	2,74	2,73	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,70	2,70	2,70	2,70	2,71	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
23/02/2025	2,69	2,69	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68	2,67	2,67	2,67	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
24/02/2025	2,68	2,68	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
25/02/2025	2,67	2,67	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
26/02/2025	2,67	2,67	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,67	2,68	2,68	2,68	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
27/02/2025	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,68	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66
28/02/2025	2,66	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2025	46,79	46,75	46,45	46,23	46,20	46,09	46,21	46,14	46,16	46,14	46,25	46,53	46,52	46,54	46,59	46,61	46,61	46,51	46,38	46,19	46,08	46,11	46,16	46,22
02/02/2025	46,27	46,33	46,42	46,51	46,55	46,62	46,63	46,63	46,70	46,82	46,96	47,06	47,15	47,20	47,13	47,16	47,11	47,01	46,86	46,65	46,56	46,58	46,60	46,69
03/02/2025	46,65	46,68	46,74	46,78	46,83	46,86	46,92	46,96	46,99	47,01	47,06	47,08	47,10	47,20	47,26	47,30	47,23	47,13	46,93	46,77	46,76	46,71	46,81	46,94
04/02/2025	46,95	46,82	46,77	46,87	46,91	46,97	47,10	47,22	47,33	47,42	47,54	47,61	47,68	47,69	47,65	47,67	47,66	47,59	47,43	47,27	47,31	47,31	47,39	47,46
05/02/2025	47,55	47,69	47,82	47,91	48,04	48,11	48,18	48,22	48,30	48,32	48,39	48,24	48,26	48,37	48,42	48,46	48,38	48,28	48,12	47,81	47,84	47,88	47,97	47,94
06/02/2025	47,96	48,00	47,96	48,00	48,01	48,10	48,08	48,16	48,21	48,33	48,41	48,40	48,38	48,49	48,48	48,51	48,36	52,54	63,19	66,06	62,50	62,50	63,00	63,00
07/02/2025	64,00	64,00	67,10	41,86	43,57	44,55	45,76	47,01	47,83	48,49	49,10	48,86	49,14	48,78	48,78	48,65	48,79	48,80	48,41	48,63	48,37	48,90	49,60	49,81
08/02/2025	49,92	49,84	48,66	48,90	49,09	48,96	49,31	49,78	49,71	50,18	50,72	51,16	51,25	51,37	51,26	51,18	51,17	51,12	51,19	49,44	48,85	48,51	48,19	47,84
09/02/2025	47,22	47,59	48,34	49,01	49,73	49,90	50,31	50,67	51,03	51,72	52,03	52,35	52,76	53,48	53,05	50,45	50,37	49,61	49,29	48,58	47,08	45,32	44,44	43,59
10/02/2025	42,89	42,16	42,11	42,62	42,88	42,69	42,74	42,75	42,43	42,26	42,40	42,55	42,66	42,61	42,62	42,59	42,69	42,88	42,35	42,18	41,72	40,37	40,13	39,82
11/02/2025	39,92	39,72	39,83	39,69	39,77	39,90	39,94	39,94	39,91	40,00	39,99	39,98	39,96	39,99	39,97	39,71	39,90	39,88	39,82	39,60	39,44	39,50	39,51	39,53
12/02/2025	39,61	39,91	39,76	39,90	39,94	39,97	40,02	40,11	40,09	40,16	40,18	40,14	39,94	39,85	39,62	39,51	39,60	39,64	39,43	39,45	39,45	39,56	39,84	39,68
13/02/2025	39,66	39,94	39,92	39,97	39,70	39,27	39,17	39,13	39,18	39,13	39,21	39,30	39,39	39,34	39,26	39,24	39,19	38,96	38,96	38,76	38,57	38,60	38,68	38,70
14/02/2025	37,57	37,75	37,85	37,91	38,15	38,27	38,33	38,32	38,33	38,48	38,41	38,47	38,38	38,45	38,46	38,31	38,12	38,35	38,37	38,65	38,56	38,67	38,52	38,53
15/02/2025	37,66	37,88	37,97	37,94	38,07	38,02	38,06	38,05	38,13	38,15	38,10	38,25	38,18	38,17	38,24	38,26	38,29	38,19	38,04	37,93	37,88	37,91	37,91	38,00
16/02/2025	38,09	38,14	38,26	38,30	38,32	38,39	38,50	38,58	38,69	38,68	38,70	38,77	38,79	38,63	38,63	38,64	38,55	38,48	38,33	38,24	38,32	38,31	38,44	38,45
17/02/2025	38,53	38,59	38,70	38,67	38,69	38,77	38,84	38,88	38,96	39,01	38,98	39,02	38,97	38,91	38,89	38,78	38,82	38,80	38,71	38,54	38,52	38,55	38,54	38,52
18/02/2025	38,59	38,79	38,86	38,90	38,79	38,75	38,76	38,83	38,97	39,01	39,05	39,01	39,16	39,17	39,24	39,34	39,40	39,25	39,03	38,82	38,86	38,83	38,83	38,87
19/02/2025	38,93	38,97	38,97	39,10	39,16	39,19	39,30	39,34	39,48	39,52	39,54	39,55	39,61	39,64	39,65	39,60	39,46	39,42	39,34	39,28	39,35	39,22	39,30	39,25
20/02/2025	39,29	39,37	39,47	39,50	39,52	39,51	39,43	39,31	39,38	39,40	39,53	39,57	39,61	39,68	39,61	39,63	39,59	39,46	39,23	39,13	39,14	39,22	39,36	39,42
21/02/2025	39,47	39,54	39,58	39,64	39,76	39,74	39,77	39,79	39,85	39,88	39,98	40,05	40,04	40,02	39,95	39,94	39,89	39,81	39,72	39,68	39,58	39,58	39,63	39,64
22/02/2025	39,72	39,91	39,93	39,92	39,91	39,92	39,95	40,01	40,07	40,10	40,14	40,21	40,23	40,23	40,27	40,13	40,11	40,01	39,83	39,80	39,72	39,69	39,75	39,73
23/02/2025	39,79	39,73	39,89	39,94	40,01	39,98	40,00	40,03	40,04	40,14	40,17	40,17	40,21	40,20	40,20	40,20	40,06	39,98	39,89	39,87	39,78	39,76	39,76	39,84
24/02/2025	39,85	39,91	39,96	39,96	40,03	40,07	40,01	40,11	40,19	40,22	40,27	40,29	40,35	40,32	40,37	40,33	40,22	40,07	40,03	40,03	39,97	40,00	40,10	40,13
25/02/2025	40,18	40,22	40,32	40,32	40,29	40,31	40,33	40,38	40,40	40,47	40,53	40,64	40,66	40,62	40,62	40,64	40,58	40,42	40,22	40,13	40,11	40,13	40,20	40,27
26/02/2025	40,28	40,27	40,27	40,48	40,52	40,61	40,56	40,70	40,70	40,78	40,83	40,75	40,79	40,83	40,69	40,55	40,52	40,34	40,25	40,30	40,28	40,23	40,34	40,30
27/02/2025	40,50	40,50	40,47	40,41	40,47	40,54	40,55	40,55	40,58	40,69	40,67	40,70	40,77	40,65	40,65	40,62	40,56	40,37	40,21	40,10	40,15	40,07	40,20	40,13
28/02/2025	40,15	40,28	40,40	40,54	40,42	40,48	40,45	40,60	40,46	40,42	40,38	40,47	40,68	40,67	40,70	40,72	40,59	40,63	40,45	40,42	40,40	40,39	40,46	40,42

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2025	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,77	8,78	8,77	8,77	8,76	8,76	8,75	8,76	8,74	8,75	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78
02/02/2025	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,76	8,77	8,81	8,80	8,79	8,79	8,80
03/02/2025	8,80	8,80	8,80	8,81	8,81	8,81	8,80	8,81	8,81	8,80	8,81	8,80	8,79	8,79	8,79	8,80	8,79	8,79	8,81	8,81	8,80	8,81	8,81	8,81
04/02/2025	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82	8,83	8,82	8,83	8,82	8,82	8,83	8,82	8,82	8,81	8,81	8,81	8,82	8,81	8,82	8,83	8,82	8,82	8,82	8,83
05/02/2025	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,85	8,84	8,83	8,83	8,83	8,83	8,82	8,83	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,85
06/02/2025	8,85	8,85	8,85	8,85	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,85	8,85	8,85	8,84	8,85	8,85	8,85	8,85	8,79	8,68	8,74	8,74	8,74	8,75	8,74
07/02/2025	8,75	8,76	8,76	8,75	8,76	8,76	8,76	8,75	8,76	8,71	8,67	8,63	8,59	8,60	8,56	8,54	8,57	8,59	8,63	8,60	8,63	8,67	8,68	8,68
08/02/2025	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,70	8,71	8,71	8,71	8,67	8,61	8,57	8,59	8,58	8,56	8,54	8,56	8,58	8,59	8,55	8,62	8,64	8,64	8,64
09/02/2025	8,65	8,66	8,65	8,65	8,67	8,66	8,65	8,66	8,67	8,64	8,67	8,65	8,65	8,64	8,64	8,65	8,66	8,66	8,64	8,65	8,68	8,68	8,67	8,66
10/02/2025	8,65	8,68	8,67	8,66	8,67	8,67	8,67	8,68	8,67	8,71	8,68	8,67	8,68	8,67	8,66	8,67	8,66	8,66	8,65	8,66	8,67	8,70	8,68	8,69
11/02/2025	8,69	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,71	8,71	8,71	8,69	8,72	8,70	8,69	8,70	8,70	8,69	8,70	8,69	8,69	8,72	8,70	8,72	8,72	8,72
12/02/2025	8,74	8,73	8,73	8,72	8,72	8,74	8,73	8,73	8,71	8,71	8,71	8,70	8,70	8,70	8,68	8,71	8,72	8,72	8,73	8,72	8,73	8,73	8,74	8,74
13/02/2025	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,74	8,74	8,74	8,74	8,72	8,71	8,69	8,71	8,70	8,71	8,72	8,70	8,72	8,68	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75
14/02/2025	8,76	8,76	8,76	8,78	8,74	8,71	8,73	8,71	8,71	8,71	8,72	8,70	8,71	8,74	8,73	8,75	8,75	8,74	8,76	8,75	8,75	8,76	8,75	8,75
15/02/2025	8,77	8,76	8,77	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,76	8,75	8,74	8,73	8,73	8,75	8,73	8,72	8,71	8,71	8,74	8,78	8,76	8,76	8,76	8,76
16/02/2025	8,76	8,76	8,77	8,77	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77	8,76	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,72	8,72	8,71	8,76	8,74	8,76	8,72	8,74	8,74
17/02/2025	8,76	8,76	8,76	8,75	8,76	8,77	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,74	8,76	8,74	8,76	8,76	8,75	8,74	8,75	8,76	8,77	8,76	8,77	8,77
18/02/2025	8,77	8,77	8,77	8,77	8,76	8,76	8,77	8,78	8,77	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,74	8,77	8,75	8,78	8,76	8,75	8,76	8,75
19/02/2025	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,79	8,79	8,79	8,78	8,79	8,75	8,75	8,76	8,76	8,77	8,74	8,73	8,76	8,77	8,77	8,77	8,78	8,79
20/02/2025	8,79	8,79	8,78	8,80	8,80	8,81	8,81	8,81	8,81	8,80	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,79	8,81	8,79	8,79	8,78	8,79
21/02/2025	8,79	8,79	8,80	8,81	8,81	8,81	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,78	8,79	8,80	8,80	8,79	8,80	8,81	8,80	8,81	8,80	8,80	8,80	8,80
22/02/2025	8,79	8,78	8,79	8,79	8,80	8,79	8,80	8,80	8,81	8,78	8,77	8,76	8,78	8,76	8,79	8,80	8,77	8,78	8,80	8,79	8,78	8,80	8,77	8,77
23/02/2025	8,78	8,78	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,80	8,78	8,79	8,78	8,80	8,77	8,76	8,77	8,76	8,79	8,79	8,78	8,81	8,81	8,81	8,80	8,81
24/02/2025	8,81	8,83	8,81	8,81	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,82	8,83	8,81	8,81	8,81	8,79	8,78	8,77	8,80	8,80	8,80	8,82	8,81	8,79	8,79
25/02/2025	8,81	8,81	8,81	8,80	8,80	8,82	8,81	8,81	8,82	8,81	8,82	8,82	8,82	8,82	8,80	8,81	8,81	8,81	8,82	8,83	8,82	8,83	8,81	8,81
26/02/2025	8,83	8,82	8,82	8,81	8,82	8,83	8,82	8,82	8,82	8,82	8,81	8,82	8,81	8,81	8,81	8,82	8,82	8,83	8,80	8,82	8,85	8,85	8,83	8,83
27/02/2025	8,82	8,82	8,83	8,84	8,83	8,85	8,84	8,83	8,84	8,83	8,81	8,81	8,81	8,81	8,80	8,80	8,80	8,81	8,81	8,84	8,84	8,83	8,83	8,83
28/02/2025	8,84	8,83	8,83	8,82	8,83	8,84	8,83	8,82	8,83	8,84	8,81	8,81	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,82	8,81	8,81	8,82	8,84	8,84	8,84

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2025	28,00	27,80	27,62	27,41	27,18	26,94	26,70	26,46	26,25	26,16	26,19	26,45	26,93	27,56	28,23	28,93	29,52	29,93	30,14	29,94	29,60	29,34	29,14	28,98
02/02/2025	28,78	28,55	28,29	28,03	27,75	27,52	27,29	27,06	26,86	26,77	26,86	27,19	27,69	28,32	29,01	29,65	30,24	30,71	30,91	30,59	30,19	29,95	29,72	29,49
03/02/2025	29,27	29,05	28,80	28,55	28,31	28,09	27,89	27,77	27,64	27,52	27,61	27,89	28,34	28,86	29,37	29,89	30,40	30,72	30,72	30,42	30,13	29,93	29,73	29,51
04/02/2025	29,30	29,13	28,95	28,75	28,53	28,32	28,10	27,89	27,71	27,61	27,65	27,94	28,45	29,05	29,66	30,34	30,99	31,47	31,50	31,05	30,71	30,43	30,13	29,86
05/02/2025	29,59	29,34	29,11	28,86	28,57	28,28	28,01	27,74	27,54	27,37	27,33	27,54	27,94	28,53	29,14	29,72	30,18	30,57	30,58	30,19	29,87	29,63	29,38	29,14
06/02/2025	28,88	28,59	28,32	28,04	27,77	27,52	27,27	27,01	26,80	26,67	26,75	27,08	27,65	28,33	29,03	29,60	29,66	29,74	29,82	29,66	29,48	29,28	29,08	28,85
07/02/2025	28,59	28,35	28,11	27,87	27,65	27,45	27,25	27,06	26,99	27,15	27,09	27,23	27,69	28,32	28,95	29,50	29,91	30,25	30,43	30,35	30,01	29,80	29,60	29,39
08/02/2025	29,18	28,98	28,75	28,51	28,29	28,05	27,84	27,66	27,46	27,38	27,40	27,50	27,82	28,34	28,95	29,46	29,91	30,15	30,15	29,89	29,71	29,53	29,33	29,12
09/02/2025	28,92	28,73	28,52	28,30	28,00	27,67	27,33	26,96	26,62	26,35	26,26	26,41	26,84	27,46	28,11	28,72	29,25	29,58	29,67	29,53	29,26	29,06	28,90	28,71
10/02/2025	28,53	28,37	28,23	28,10	27,97	27,78	27,58	27,37	27,18	27,03	27,13	27,40	27,81	28,34	28,95	29,46	29,93	30,27	30,36	30,18	29,91	29,75	29,62	29,46
11/02/2025	29,28	29,10	28,90	28,65	28,41	28,17	27,96	27,78	27,65	27,62	27,65	27,81	28,21	28,69	29,18	29,68	30,12	30,34	30,36	30,25	30,05	29,92	29,82	29,70
12/02/2025	29,56	29,43	29,32	29,19	29,08	28,97	28,87	28,76	28,67	28,59	28,68	28,93	29,24	29,56	29,82	29,88	30,07	30,33	30,24	30,06	29,92	29,79	29,63	29,47
13/02/2025	29,32	29,16	29,05	28,93	28,81	28,69	28,57	28,47	28,36	28,27	28,31	28,54	28,90	29,27	29,68	29,99	30,38	30,65	30,90	30,85	30,55	30,33	30,12	29,92
14/02/2025	29,95	30,13	30,32	30,51	30,71	30,83	30,70	30,36	29,98	29,71	29,34	29,03	28,77	28,53	28,54	28,64	28,75	28,88	29,01	29,13	29,24	29,37	29,53	29,72
15/02/2025	29,77	29,61	29,46	29,33	29,21	29,09	28,95	28,80	28,65	28,57	28,56	28,72	29,05	29,46	29,95	30,43	30,88	31,14	31,09	30,81	30,57	30,36	30,15	29,95
16/02/2025	29,76	29,57	29,40	29,24	29,08	28,93	28,75	28,55	28,41	28,34	28,47	28,78	29,23	29,73	30,33	30,93	31,43	31,74	31,69	31,33	31,05	30,82	30,59	30,36
17/02/2025	30,10	29,87	29,63	29,41	29,21	29,01	28,81	28,61	28,44	28,39	28,57	28,88	29,23	29,70	30,27	30,89	31,42	31,79	31,88	31,52	31,25	30,98	30,72	30,46
18/02/2025	30,19	29,94	29,69	29,46	29,24	29,04	28,84	28,64	28,46	28,38	28,43	28,76	29,28	29,89	30,59	31,24	31,89	32,37	32,37	31,91	31,56	31,33	31,09	30,85
19/02/2025	30,60	30,35	30,09	29,86	29,64	29,43	29,27	29,14	28,99	28,90	28,88	29,09	29,47	29,86	30,16	30,45	30,63	30,74	30,71	30,51	30,33	30,13	29,95	29,79
20/02/2025	29,62	29,45	29,29	29,14	28,96	28,77	28,56	28,34	28,17	28,05	28,17	28,52	29,05	29,62	30,27	30,92	31,45	31,65	31,41	31,01	30,78	30,57	30,35	30,14
21/02/2025	29,97	29,80	29,64	29,49	29,33	29,18	29,03	28,87	28,73	28,70	28,79	29,05	29,36	29,76	30,27	30,71	31,01	31,20	31,21	30,95	30,76	30,58	30,36	30,14
22/02/2025	29,93	29,71	29,53	29,36	29,20	29,03	28,85	28,65	28,48	28,38	28,46	28,82	29,32	29,77	30,13	30,42	30,69	30,84	30,72	30,57	30,40	30,26	30,09	29,92
23/02/2025	29,77	29,62	29,48	29,34	29,22	29,11	28,97	28,85	28,73	28,73	28,96	29,27	29,70	30,07	30,48	30,91	31,16	31,17	31,15	30,96	30,82	30,65	30,49	30,32
24/02/2025	30,11	29,95	29,80	29,65	29,52	29,36	29,24	29,13	29,04	29,00	29,09	29,40	29,78	30,28	30,83	31,27	31,48	31,48	31,37	31,20	31,00	30,80	30,61	30,40
25/02/2025	30,17	29,95	29,70	29,48	29,27	29,09	28,88	28,63	28,43	28,29	28,38	28,74	29,26	29,79	30,37	30,92	31,24	31,24	31,04	30,81	30,64	30,47	30,27	30,08
26/02/2025	29,90	29,72	29,52	29,36	29,22	29,04	28,85	28,64	28,48	28,38	28,62	28,99	29,56	30,17	30,79	31,30	31,54	31,58	31,41	31,17	30,95	30,75	30,53	30,29
27/02/2025	30,06	29,85	29,64	29,45	29,25	29,05	28,83	28,61	28,48	28,39	28,60	28,97	29,49	30,04	30,59	31,05	31,38	31,48	31,34	31,12	30,88	30,64	30,38	30,15
28/02/2025	29,96	29,78	29,59	29,40	29,23	29,06	28,88	28,71	28,59	28,55	28,85	29,19	29,69	30,20	30,80	31,23	31,55	31,73	31,62	31,36	31,11	30,85	30,57	30,29

Thông số lưu lượng đầu vào (m ³ /h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	17,04	21,72	0,00	9,57	4,69	2,40	27,75	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,37	8,89	6,57	4,26	0,00	0,00	10,89	12,73	0,00	0,00	4,22	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
03/02/2025	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	13,87	19,26	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	18,83	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2025	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	2,65	10,25	7,80	2,60	10,49	20,96	0,00	4,92	26,32	20,91	2,37	12,59	13,45	10,99	14,54	12,04
05/02/2025	10,28	9,33	9,66	9,49	8,51	8,61	8,95	17,16	11,37	8,83	20,11	14,97	22,97	24,16	30,14	35,37	26,93	19,67	27,67	16,53	7,30	19,96	4,00	7,99
06/02/2025	3,61	15,94	4,89	19,62	4,07	27,81	0,00	8,13	4,07	8,77	12,14	0,00	19,99	7,88	15,80	3,99	38,64	0,00	1,05	14,67	1,04	12,49	8,29	16,85
07/02/2025	4,18	8,40	20,67	0,00	4,17	0,00	17,23	4,30	12,60	16,64	8,25	25,17	22,36	51,45	25,04	25,77	9,00	8,53	21,35	21,51	12,91	15,33	10,02	16,03
08/02/2025	20,02	29,80	38,65	17,30	5,78	9,07	17,47	37,56	11,42	20,89	21,00	0,00	0,00	8,46	21,71	17,40	26,15	8,67	26,64	17,23	17,23	8,68	8,53	1,25
09/02/2025	4,30	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	4,88	4,37	17,00	4,18	0,00	0,00	7,33	11,54	6,00	8,60	0,71	8,52	0,00	17,09	0,00	4,31	8,59	8,46
10/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	17,10	4,24	12,80	8,58	4,90	4,33	14,00	17,22	8,63	8,52	17,17	4,37	26,03	17,58	4,32	4,29	8,64	17,14
11/02/2025	13,06	8,59	5,27	22,03	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,51	12,91	8,46	0,00	0,00	0,00	4,35	4,29	0,00	8,66	10,92	2,62
12/02/2025	22,18	0,00	0,00	4,36	24,93	0,00	0,00	0,00	12,98	4,32	4,75	7,82	11,32	17,25	12,68	15,21	12,11	5,73	20,80	14,56	5,80	33,60	22,32	15,79
13/02/2025	20,68	4,84	8,93	2,25	0,00	7,70	15,11	7,89	0,00	5,94	19,44	23,16	11,54	0,00	12,56	17,72	17,50	4,88	24,41	29,75	29,87	19,27	8,31	8,27
14/02/2025	5,50	20,50	20,81	12,82	12,84	16,59	4,17	8,20	16,52	21,59	0,00	0,00	31,98	0,00	8,37	12,55	37,87	0,00	0,00	12,13	22,16	8,06	12,33	8,34
15/02/2025	2,87	16,90	20,20	0,81	22,08	4,74	0,00	4,11	16,67	8,25	8,25	12,14	4,10	4,07	16,40	4,08	8,15	0,00	13,20	16,72	0,52	7,04	4,13	4,17
16/02/2025	0,00	25,34	29,62	28,12	27,88	30,34	39,45	8,33	8,42	38,34	16,53	29,57	21,23	12,65	25,12	8,44	16,81	0,00	21,71	12,34	11,76	10,56	11,26	29,35
17/02/2025	25,65	43,93	41,72	35,48	2,00	31,05	26,88	12,44	32,89	16,84	16,56	16,29	13,38	20,87	28,98	20,59	4,08	0,00	8,26	0,83	21,82	0,78	16,18	3,92
18/02/2025	0,00	0,00	25,17	42,83	38,06	13,83	35,10	23,85	8,19	12,07	20,34	4,17	8,26	4,05	0,00	4,19	0,00	29,43	18,34	28,77	18,58	8,16	12,31	0,00
19/02/2025	43,99	1,10	0,43	0,00	12,46	0,00	8,12	0,00	4,17	8,31	4,09	0,00	0,00	16,85	28,54	0,00	20,21	0,00	8,53	2,62	16,05	4,55	0,00	29,97
20/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	4,03	0,00	0,00	8,37	0,00	3,46	8,03	15,55	0,00	7,96	0,00	0,93	23,84	0,00	0,00	0,00
21/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	15,15	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	7,54	0,00	0,00
22/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	18,93	12,53	4,33	0,00	8,67	0,00	0,00	14,25	8,33
23/02/2025	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	2,63	5,20	12,91	4,36	4,42	8,54	8,62	17,13	4,71	4,30	4,24	18,85	8,56	16,90	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00
24/02/2025	4,32	17,49	0,00	0,00	20,93	4,01	21,11	0,48	8,39	8,41	0,00	16,97	8,35	12,84	13,97	21,44	4,44	9,02	11,13	33,59	17,25	0,00	12,50	4,72
25/02/2025	0,00	0,00	4,19	5,23	5,88	20,06	22,97	4,02	1,25	4,25	8,33	0,00	8,43	8,37	0,00	5,22	16,51	1,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
26/02/2025	8,37	9,16	8,44	8,75	13,24	14,58	15,07	30,33	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	12,18	0,00	0,31	1,92	7,33	6,57	6,92	6,84	6,49
27/02/2025	7,19	7,67	9,65	13,46	17,24	18,70	3,18	4,25	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	8,35	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	12,74	2,42	5,41	4,79	4,43	4,20

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2025	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24
02/02/2025	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
03/02/2025	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
04/02/2025	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
05/02/2025	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
06/02/2025	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,24	0,24	0,22	0,23	0,23	0,23
07/02/2025	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20
08/02/2025	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18
09/02/2025	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
10/02/2025	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21
11/02/2025	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
12/02/2025	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
13/02/2025	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
14/02/2025	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
15/02/2025	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
16/02/2025	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
17/02/2025	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
18/02/2025	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30
19/02/2025	0,30	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30
20/02/2025	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31
21/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
22/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
23/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
24/02/2025	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34
25/02/2025	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34
26/02/2025	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35
27/02/2025	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35
28/02/2025	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36

Thông số lưu lượng đầu ra (m ³ /h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,32
02/02/2025	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,30	0,31	0,30	107,77	92,26	3,16	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31
03/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31
04/02/2025	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,35	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31
05/02/2025	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	39,44	110,50	51,01	0,52	0,31	0,32	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,32	100,68	100,39	7,33
06/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36	88,46	92,95	11,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31
07/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30	69,86	114,68	36,64	0,33	0,32	83,55	83,56	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,32
08/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	16,11	106,72	70,45	1,93	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	5,00	102,79	110,50	17,16
09/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	17,74	107,81	67,08	1,44	0,32	0,32	0,31	0,32
10/02/2025	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	100,17	82,63	2,09	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
11/02/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	4,78
12/02/2025	107,37	79,95	4,15	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
13/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	69,12	104,61	15,62	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
14/02/2025	13,41	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	26,45	103,01	69,00	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
15/02/2025	115,96	85,90	2,46	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	26,44	110,12	62,47	1,01	0,32	0,32
16/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,36	80,06	102,47	9,56	0,33	0,32	0,32	0,32
17/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	18,19	101,49	60,89	0,82	0,33	0,32	0,32	0,32
18/02/2025	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	68,27	113,75	29,84	0,33	0,34	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32
19/02/2025	0,32	0,32	0,31	62,59	103,06	34,04	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	38,23	115,88	44,72	0,36	0,32
20/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
21/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	64,14	101,05	30,10	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
22/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
23/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
24/02/2025	43,04	106,35	46,56	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
25/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	101,06	81,34	5,07	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
26/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
27/02/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	76,30	85,75	2,67	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
28/02/2025	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32